

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z dnia 11.12.2023 r.

dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Mierzeszyn,
gm. Trąbki Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim
informuje, iż została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności
wody do spożycia przez ludzi znak HK.9022.5.299.2023.KJ.1


z dnia 11.12.2023 r.

dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Mierzeszyn,
gm. Trąbki Wielkie zaopatrującego miejscowości: Mierzeszyn
(z wyłączeniem ul. Klonowej, ul. Cyprysowej i ul. Jeziornej) i Zaskoczyn

z powodu stwierdzonej ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy coli
w punkcie zgodności: 12 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml)

Informuje się mieszkańców:

- Woda z kranu nie nadaje się do picia
- Woda z kranu nie może być używana do higieny osobistej (mycia zębów, kąpieli itp.)
- Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych (splukiwanie toalet, mycie podłóg, itp.)



- Zgodnie z informacją uzyskaną od zarządcy wodociągu trwają prace mające przywrócić odpowiednią jakość wody.
- Zobligowano zarządcę wodociągu do niezwłocznego uruchomienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców zaopatrywanych z ww. ujęcia wody.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu