

Trąbki Wielkie, dnia 13 maja 2019 r.

ZP.271.5.2019

## ODPOWIEDŹ NR 1 NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dot. postępowania pn: " **Budowa oświetlenia ulicznego w Kłodawie ul.Klonowa oraz w Trąbkach Wielkich ul.Polonii Gdańskiej, część ul.Wierzbowej**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986) informuje, że do tut. urzędu wpłynęły zapytania do SIWZ:

### **Pytanie nr 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy posiadające uzebrowaną obudowę posiadającą patent na system auto-czyszczenia się obudowy m.in. z liści, ptasich odchodów itp. w związku z czym wymóg Państwa odnośnie możliwości samooczyszczenia zostanie spełniony?

**Odpowiedź: TAK**

### **Pytanie nr 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy jednokomorowej, która posiada 100% hermetyczny moduł optyczny co zapewnia pełną integralność modułu w stosunku do komory osprzętu? Oprawa posiada zarówno szczelność obudowy IP66 oraz posiada zasilacz o szczelności IP66.

**Odpowiedź: NIE**

### **Pytanie 3.**

Wnioskujemy o wydłużenie, określonego w dokumentacji SIWZ w punkcie IV, terminu wykonania zamówienia określonego dla części 1 na dzień 31.07.2019r., dla części 2 na dzień 31.08.2019 r. o 2 m-ce ze względu na czas potrzebny na dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów.

Naszym zdaniem termin zapisany w dokumentacji SIWZ jest zbyt krótki. Zakładając, że umowa zostanie podpisana na początku czerwca 2019r., na prace montażowe wraz z dostawą wszystkich materiałów zostanie tylko 1,5 miesiąca dla części 1 i 2,5 miesiąca dla części 2.

Z posiadanych na dzień dzisiejszy informacji, wszyscy renomowani Dostawcy słupów i opraw oświetleniowych nie mogą zagwarantować dostarczenia materiału w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Realny czas dostawy opraw oświetleniowych zgodnych z dokumentacją przetargową wynosi ok 8 tygodni. Natomiast czas dostawy słupów oświetleniowych wynosi ok. 12 tygodni.

Czy w związku z powyższym jest możliwa zmiana terminu zakończenia inwestycji? Realny termin zakończenia wszystkich prac montażowych dla części 1 określamy na dzień 30.09.2019r., a dla części 2 określamy na dzień 31.10.2019r.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia :**  
**dla części 1 do 30.09.2019r.**  
**dla części 2 do 31.10.2019r.**

Ponadto Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść SIWZ poprzez:

1. zmianę w rozdziale IV SIWZ; zmianę załącznika nr 7 do SIWZ w §2 pkt1, na :

**część 1** – w terminie od dnia podpisania umowy do **30 września 2019r.**

**część 2** - w terminie od dnia podpisania umowy do **31 października 2019r.**

2. wykreślenie z rozdziału X pkt 23 podpkt 4) – „ dowód wniesienia wadium”

3. zmianę w rozdziale X SIWZ pkt 13, na:

Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:

**Urząd Gminy Trąbki Wielkie  
ul. Gdańska 12  
83-034 Trąbki Wielkie**

oraz opisane: „Oferta na Budowę oświetlenia ulicznego w Kłodawie oraz w Trąbkach Wielkich.

Część .....

**Nie otwierać do dnia 28.05.2019 r. do godz. 10:15**

4. zmianę w rozdziale XI SIWZ pkt 1 i 2, na:

1. Miejsce i termin składania ofert:

a) miejsce składania ofert: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, sekretariat pok. 19;

b) termin składania ofert: do dnia **28.05.2019 r. do godz. 10:00.**

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, sala konferencyjna;

b) termin otwarcia ofert: w dniu **28.05.2019 r. o godz. 10:15.**

**WÓJT**  
*Błażej Konkol*