

Trąbki Wielkie, dnia 23 września 2019r.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Andrzeja Grubby w miejscowości Trąbki Małe.”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz.1986 ze zm.) informuje, iż do tuł. urzędu wpłynęły zapytania do SIWZ:

Pytanie 1. Dot. poz. nr 3 przedmiaru robót " *Płyty drogowe na podsypce piaskowej z ułożeniem w miejscu wskazanym przez Inwestora - 168m²*" - prosimy o wyjaśnienie czy płyty należy rozebrać i ponownie ułożyć na podsypce piaskowej w innym miejscu, prosimy o podanie jakie są to płyty (pełne, Jomby czy Meba).

Odpowiedź: Płyty drogowe należy ułożyć na poboczu w sposób i miejscu wskazanym przez inwestora.

Pytanie 2. Wg rys. nr 4 "Przekroje normalne" jest droga gminna szer. 3m z poboczami szer. 0,5m oraz z opornikami 12/25 z ławą betonową.

W przedmiarze robót brak jest pozycji ustawienia krawężników i ławy bet. z oporem, prosimy o wyjaśnienie i ew. skorygowanie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Projekt rewizji zakłada zmiany konstrukcyjne względem projektu pierwotnego. W zakresie układu drogowego nie zastosowano obramówek z opornika.

Pozostałe warunki i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. WÓJTA
ZASTRZĘCA WÓJTA
Jan Wiczling

