



**GMINA TRĄBKIE WIELKIE**  
83-034 Trąbki Wielkie  
ul. Gdańska 12  
woj. pomorskie  
NIP 604-00-21-514

ZP.271.14.2019

Trąbki Wielkie, dnia 08 listopada 2019 r.

## Odpowiedzi 2 i modyfikacja SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zmawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; dotyczące postępowania przetargowego pn: „**Remont oraz zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły na przedszkole w Trąbkach Wielkich.**”

### Pytanie 1.

- Prosimy o wyjaśnienie następujących niejasności:

W poz. 10.1 przedmiaru budowlanego występują regały przesuwne do archiwum o łącznej długości 432m. W projekcie natomiast takie szafy występują tylko w pomieszczeniu 002 archiwum. Jakich są wymiary regałów przesuwanych?

- Dostawy i montaż regałów przesuwanych przedmiar dział 10 poz. 10.1 brak informacji technicznych typu wysokość obciążenie regałów itd.

### Odpowiedź:

Regały przesuwne na akta, pozycja przedmiarowa nr 10.1 zostają wyłączone z przedmiotowego zakresu zamówienia.

### Pytanie 2.

W projekcie sanitarnym nie ma doprowadzenia instalacji wod.-kan. i went. do nowych łazienek w pom. 128 i 129. Prosimy o uzupełnienie projektu.

### Odpowiedź:

Na rysunku S-4 do wentylacji powietrza przyjęto wywiewniki dachowe Dn 120. Do kanalizacji i wody zamieszcza się rys. S2.

### Pytanie 3.

Prosimy o szczegółowe określenie (rysunek) których ścian dotyczy wykonanie izolacji poziomej i pionowej.

### Odpowiedź:

Opisano w opisie technicznym pkt. 6.1

### Pytanie 4.

Prosimy o podanie w jakich pomieszczeniach należy wymienić posadzki. Prosimy o rysunek posadzek - wraz z przekrojami i szczegółami materiałowymi.

### Odpowiedź:

Posadzki do wymiany :

- w starej części oprócz w-c ogólnych (pom. 127 i 128)
- posadzki na pianomacie układane na istniejącej posadzce (sale dla 3 latków) pom. 108, 128, 131)
- pom. 021 posadzka sportowa,
- posadzki w nowych sanitariatach,

Warstwy posadzek podano w przedmiarze rozdz. 2 – Roboty betonowe, a rodzaje posadzek w rozdz.

7 - Posadzki

**Pytanie 5.**

Które pomieszczenia są przeznaczone do szpachlowania i malowania.

**Odpowiedź:**

- pom. w starej części,
- dodatkowo przyziemie pom. 105, 106, 107, 114, 115, 116, 117, 118
- piwnica pom. 001, 017, 018, 021, 023,
- poddasze

**Ponadto zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez zmianę:**

**- w rozdziale VIII SIWZ pkt 6, na:**

Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2- 5 nin. rozdz. będzie skuteczne z chwilą, gdy Zamawiający otrzyma stosowny dokument **w oryginale złożony w sekretariacie przed upływem terminu składania ofert.**

**- w rozdziale X SIWZ pkt 13, na:**

Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:

Urząd Gminy Trąbki Wielkie  
ul. Gdańska 12  
83-034 Trąbki Wielkie

oraz opisane: „Remont oraz zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły na przedszkole w Trąbkach Wielkich

**Nie otwierać do dnia 15.11.2019 r. do godz. 10:15**

**- zmianę w rozdziale XI SIWZ pkt 1 i 2, na:**

1. Miejsce i termin składania ofert:

- a) miejsce składania ofert: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, sekretariat pok. 19;
- b) termin składania ofert: do dnia 15.11.2019 r. do godz. 10:00

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- a) miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, sala konferencyjna;
- b) termin otwarcia ofert: w dniu 15.11.2019 r. o godz. 10:15

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTY  
m. Władysław

