

ZP.271.14.2019

WJEMINA TRĄBKÓW WIELKIE
83-034 Trąbki Wielkie
ul. Gdańska 12
woj. pomorskie
NIP 604-00-21-514

Trąbki Wielkie, dnia 12 listopada 2019 r.

Odpowiedzi 3 na zapytania do SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j Dz. U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.) Zmawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami; dotyczące postępowania przetargowego pn: „Remont oraz zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły na przedszkole w Trąbkach Wielkich.”

Pytanie 1. Montaż wykładziny na pianomacie brak informacji o grubości pianomaty przedmiar dział 7 poz.7.8

Odpowiedź:

Mata podkład pod wykładziny **10 mm**, wykonana z pianki poliuretanowej.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.


P. WOJTA
STĘPCA WOJTA
p.n. Maszling